



Tehnilised tingimused

TT-10487 297-21

Väljastamise kuupäev
Kehtivad kuni

19.07.2021
31.12.2021
Haapsalu

OBJEKT

Objekti aadress:	Tallinna mnt.87 Haapsalu
Objekti iseloomustus:	16 pereelamut
Objekti valdaja	RAAM Arhitektid AI OÜ

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi:	RAAM Arhitektid AI OÜ		
Aadress:	Telliskivi 60/1 , Tallinn		
Kontaktisik:			
Kontakttelefon:	53 402 476	1.5 Fax / E-post:	alice@raamarhitektid.eu

VÖRGUÜHENDUSE ANDMED

Peakaitse vool:	16 x (3 x 40 A)
Liitumispunkt:	Tarbijate sisestuskaablite klemmid liitumiskilpides
Arvestusseadme ja peakaitse asukoht :	Liitumiskilbid

ELEKTRIVARUSTUS:

Olevi alajaamas vahetada 160 kVA trafod 400 kVA trafode vastu. 0,4 kV latistus viia vastavusse uute trafode võimsusega. Olevi alajaama 0,4 kV jaotlas seadistada uued fiidrid $I_n=400A$.
Elamute toide Olevi alajaama eri sektsioonidest kahe 1 kV kaabelliiniga AXMK 4 x 240 mm².
Detailplaneeringus näidata kaabelliini eeldatav asukoht Olevi alajaamast planeeringualale ja planeeringualal teede servas teealade lõppudeni. Kooskõlastada maaomanikega.
Täpne tehniline lahendus koos liini trassi ja transiit-ja liitumiskilpide asukohtadega määratakse tehnilise projektiga.

LIITUMISKULUD

Liitumine kulupõhine. Kulu täpsustatakse liitumistaotluse menetlemisel.

MÄRKUSED

Tehnilistes tingimustes eeldatav tehniline lahendus kehtib kui liini trassile Olevi 10/0,4kV alajaamast saab servituudid võrguvaldaja kasuks.

TELLIMUSE ESITAJA

ELEKTRIVÖRGUETTEVÕTJA ESINDAJA

Nimi:	RAAM Arhitektid AI OÜ	Nimi:	Raul Sirak. Tel.: 7150152
Kuupäev:	24.06.2021	Kuupäev:	19.07.2021