



Alice Laanemägi
RAAM Arhitektid AI OÜ
Telliskivi tn 60/1
10412 Tallinn
Harju maakond
alice@raamarhitektid.eu

23.07.2021 nr 4.-1/117

TEHNILISED TINGIMUSED

vee- ja kanalisatsioonitorustike osas detailplaneeringu koostamiseks kinnistule Tallinna mnt 87 (67401:009:0201), Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, Lääne maakond.

I Veevarustus

1. Planeerida kinnistu veevarustus olemasolevalt veetorustikult Mõisa tn (malm Dn 100) ja Tallinna mnt (PEH Dn 110) baasil, näha ette planeeringuala läbiv ringistatud torustik.
2. Planeerida veetorustike liitumispunktid (maakraan (MK)+ spindlipikendus+ kape) kinnistute piirile.
3. Määratleda servituutalad.

II Kanalisatsioon

1. Planeerida planeeringualale kanalisatsiooni magistraaltorustik liitumispunktidega kinnistu piiril, eesvooluks olemasolev kanalisatsiooni kollektori vaatluskaev(ud).

III Sademeveed

1. Sademe- ja drenaažvete juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud. Tehnilisi tingimusi sademevee ärajuhtimiseks taotleda Haapsalu Linnavalitsusest (Peep Aedviir kontaktid: +372 472 5335; +372 53007008; peep.aedviir@haapsalulv.ee).

IV Kooskõlastamine

1. Detailplaneering kooskõlastada Haapsalu Veevärk AS-ga, üks eksemplar detailplaneeringust anda üle Haapsalu Veevärk AS-le.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta alates väljastamiskuupäevast.

/digitaalselt allkirjastatud/

Jüri Heringas
juhataja asetäitja

Lisa:

1. väljavõtte AS Haapsalu Veevärk geoinfosüsteemist

